

Ваш вих. №/від:	Наш вих. №	Виконавець/тел.	Дата
2278/97	Черни – 4728264		18. 11. 1997 р.

Діло:

Оцінка і застосування сушеної бактеріальної культури для поліпшення якості стічних вод від установ суспільного харчування.

У додатку відправляємо Вам два результати розбору попереднього очищення стічних вод від роботи Макдональд і заправної станції "АРАЛ" – Іжні спойка, м. Прага 4 – Крч.

Перше узяття і дослідження зразка стічних вод ми виконали 08.10.1997 р., за тиждень до застосування Вашої бактеріальної культури (15.10. ). Наступний добір пройшов 04.11., після закінчення трьох тижнів після бактеризації, коли створилися умови для більш інтенсивного відсторонення органічної частки забруднення. Припускаючи вирівняний склад зроблених стічних вод, то з результатів розбору попередньо очищених вод (порівняння розбору – див. таблицю) видно падіння показників забруднення, що наближаються до найвищого показника – BSK5 – величині 50 %.

дата узяття зразка	BSK <sub>5</sub> (мгр./л)	CHSK-Cr (мгр./л)	жири (мгр./л)	Нерозчинні речовини, мгр./л
08. 10. 1997 р.	590	970	80	102
04. 11. 1997 р.	327	730	59	96

Инж. Иван Черни – підпис

Печатка:

PEAL  
екологічна лабораторія  
вул. У Водоему 15  
п/і 142 00 м. Прага 4  
ІНН: 012-420809044

Кореспонденція та телефони:

PEAL Иван Черни  
тел./факс: 4728264  
вул. У Водоему 15  
п/і 142 00 м. Прага 4

Банківські реквізити:

ЧСТСП м. Прага 4  
р/р 308556-048  
ІН: 14965071  
ІНН: 012-420809044